

Legnica, 30.10.2013r

Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DT-P/23/2013 na zadanie : „Przebudowa ul.Moniuszki w Legnicy”

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, upubliczniamy niżej wymienione pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw pytań III

Pytanie I

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących odtworzenia nawierzchni.

Czy w ofercie należy uwzględnić koszty odtworzenia nawierzchni?

Pytanie 2

W jaki sposób uwzględnić koszty tymczasowej organizacji ruchu, kamerowania sieci itp. ?

Czy ująć w kosztach ogólnych, czy też poprzez dodanie dodatkowych pozycji, np. z obmiarem _ 1 kpl ?

Pytanie 3

Z jakich rur wykonać sieć kanalizacji deszczowej? _ z rur dwuściennych jak wskazano w PB, czy z rur PCV jak opisano w uzgodnieniu z ZDM?

Odp. Ad. 1 W ogłoszeniu z dnia 18.10.2013r na naszej stronie internetowej jest załączony przedmiar robót drogowych wraz z wersją ath.

Odp. Ad. 2 Koszty tymczasowej organizacji ruchu należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót drogowych, poz. 18 uwzględniając załączony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Kamerowanie sieci ująć w kosztach ogólnych.

Odp. Ad. 3 Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV litych, SN 8 SDR 34.

Podpisał
D y r e k t o r
Andrzej Szymkowiak

