

Legnica, 02.12.2013 r.

Zarząd Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2 59-220 Legnica

Dot. zamówienia publicznego DT-P/27/2013 na zadanie: **„Remont wiat przystankowych i przystanków na terenie m. Legnicy”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 907, z późn. zm.) zmienia się treść specyfikacji SIWZ i w załączniku nr 7 dopisuje się treść: **„ Szyby stosowane do wiat przystankowych na terenie m. Legnicy, są o grubości 6 mm i 8 mm. Jest to szkło hartowane, bezpieczne, odpowiadające normie PN – EN 12150-1, oznakowane numerem tej normy oraz identyfikatorem hurtowni szkła i znakiem CE.”**

Podpisał

**Dyrektor
Andrzej Szymkowiak**