

Legnica, 23.10.2013r

**Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DT-P/23/2013 na zadanie : „Przebudowa ul.Moniuszki w Legnicy”**

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych upubliczniamy niżej wymienione pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zestaw pytań I**

W nawiązaniu do w/w zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W przedmiarze brak jest robót montażowych lub przebudowy studni przy wpięciu do istniejącej studni S4, czy należy te roboty ująć w kosztorysie ofertowym?
2. W przedmiarze ujęto do wybudowania 1 studnię rewizyjną, a w projekcie są 3 szt., jaką ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.?
3. Czy jest zatwierdzona decyzja ruchu tymczasowego?

Odpowiedzi do zestawu pytań I :

Pkt 1 Proszę sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

W projekcie umowy przyjęto rozliczenie ryczałtowo – ilościowe i zadanie zostanie rozliczone według rzeczywistego obmiaru robot.

Pkt. 2 Proszę sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Przyjąć jedną studnię rewizyjną zgodnie z rysunkiem zamiennym, który jest w załączeniu.

Pkt 3 Decyzja będzie zatwierdzona i przekazana wybranemu wykonawcy przy podpisywaniu umowy.

**zestaw pytań II**

Pytanie I Według rysunków i opisu technicznego w PB wynika, że wszystkie studnie mają głębokość do 3,0m i powinny odpowiadać wymogom opisanym w rozdziale 1.3.

Natomiast w przedmiarze robót - poz.w 24' ujęto tylko jedną studnię betonową DN 1500mm o głębokości 2,00m, „zamiast studni betonowych DN 1500 i gł. 3,0m \_ 4 szt'

Czy w kosztorysie ofertowym należy wycenić studnie betonowe DN 1500mm i gł. 3,0m - 4 szt?

Pytanie 2

Z opisu technicznego wynika możliwość występowania wód gruntowych przy wykonywaniu wykopów.

Czy należy dodatkowo wycenić odpompowywanie wody z wykopów?

Jeśli tak, to prosimy o podanie obmiaru.

Pytanie 3 Według opisu technicznego należy przewidzieć konieczność wymiany części podłoża.

Czy należy dodatkowo wycenić w kosztorysie ofertowym wymianę podłoża?  
Jeśli tak, to prosimy o podanie obmiaru .

Odp. do pytania nr 1 należy przyjąć 1 studnię DN 1500mm  
Zgodnie z załączoną Planszą Sieci – wg odpowiedzi zestawu pytań I. 1

Odp. do pytania nr 2  
Proszę sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót.  
W projekcie umowy przyjęto rozliczenie ryczałtowo – ilościowe i zadanie zostanie rozliczone według rzeczywistego obmiaru robót.

Odp. do pytania nr 3  
W pozycji 15 i 16 przedmiaru robót przewidziano podsypkę i obsypkę przewodu .

Podpisał  
**D y r e k t o r**  
**Andrzej Szymkowiak**