

Legnica 02.05.2000 r.

ER.6210/5-1/2000

Decyzja

Na podstawie art.20 ust.1, art.21 ust. 1 i ust. 4, art.31 ust.1, art.37 pkt. 1, , art.53, art.55 ust.1i art. 82 ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 24 października 1974 r - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z 1974 r. z późn. zmianami: z 1980 r. - Nr 3, poz.6 , z 1983 r. - Nr 44, poz. 201, z 1989 r. - Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz.192, z 1990 r. - Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. - Nr 32, poz.131 i Nr 77, poz.335 , z 1993 r. - Nr 40, poz. 183, z 1994 r. - Nr 27, poz.96, z 1995 r. - Nr 47 poz.243 i Nr 141, poz.692, z 1996r. - Nr 106, poz.496, z 1997r.- Nr 47, poz.299 , Nr 133, poz.885 i Nr 88, poz.554, z 1998 r. - Nr 106, poz.668), w związku z art.18a Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.Nr 12 poz.136), rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi oraz art. 104 K.p.a. (Dz. U. Nr 9 , poz. 26 - z 1980 r, z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej „INSPRO” Stefan Augustyn, ul.Merkurego 11/3 w Legnicy działającego z upoważnienia Inwestora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ul.Mickiewicza 2 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do oczyszczania wód opadowych i odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych z ulicy Wierzbowej i ulicy Podmiejskiej do potoku Kopanina

orzeka się:

1. Udzielić Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych z terenu jezdni ul.Podmiejskiej i ul.Wierzbowej tj. wpustów deszczowych z osadnikiem o głębokości - 1,0 m, separatora z osadnikiem przed wylotem W1 i W2 do cieku Kopanina (separator o przepływie Q_{sr} - 2,7 dm³/s, Q_{max} - 22,7 dm³/s)

b) szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych o stanie i składzie oczyszczonych ścieków na wylotach W-1 i W-2 do cieku Kopanina, stanowiących miejsce poboru prób do analiz nie przekraczających wartości dopuszczalnych określonych w załączniku Nr2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji

i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi.

- 2. Powyższe pozwolenie wodnoprawne udzielić na czas oznaczony tj.**
w p. 1 a - do 31 grudnia 2001 roku.
w p. 1 b - do 31.12.2020 roku .

3. Nałożyć na Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy następujące obowiązki:

- wykonać wszystkie urządzenia służące do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych do cieku Kopanina zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie technicznym - operacie wodnoprawnym załączonym do wniosku - w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu,
- prowadzić stałą konserwację i utrzymywać w należyłym stanie wszystkie urządzenia służące do oczyszczania wód,
- w przypadku zaistnienia sytuacji powodujących zanieczyszczenie wód odprowadzanych do cieku Kopanina, lecz nie mniej niż 2 razy do roku wykonać czyszczenie separatorów, wymianę poduszek sorbentowych oraz prowadzić badania jakości wód odprowadzanych do cieku Kopanina z częstotliwością: 1 raz na rok przez okres ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w charakterystycznych wskaźnikach zanieczyszczeń
- nasączone produktami ropochodnymi poduszki sorbentowe należy przekazać specjalistycznej jednostce celem ich utylizacji,
- przez okres ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego należy utrzymywać skarpy przy wylotach W-1 i W-2 do cieku Kopanina w należyłym stanie i na własny koszt,
- naprawić na własny koszt wszelkie zniszczenia istniejących urządzeń melioracyjnych spowodowanych w trakcie budowy,
- naprawić szkody powstałe podczas budowy w stosunku do osób trzecich, teren doprowadzić do stanu pierwotnego przed odbiorem zrealizowanego zadania,
- po wykonaniu prac objętych projektem wykonać inwentaryzację geodezyjną i przekazać do tut. Wydziału Ekologii i Rolnictwa, Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Legnicy
- za szkody spowodowane wadliwym działaniem projektowanych urządzeń odpowiada wnioskodawca,
- powiadomić Urząd Miasta Legnicy, Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót .

Uzasadnienie

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym w marcu 2000 roku przez Pracownię Projektową „INSPRO” Stefan Augustyn, ulk.Merkurego 11/3 oraz po przeprowadzeniu rozprawy wodnoprawnej w dniu 19 kwietnia 2000 roku postanowiono przychylić się do wniosku inwestora i udzielić pozwolenie wodnoprawne dla w/w prac.

Nałożone na uprawnionego obowiązki uwzględniają interesy stron i osób zainteresowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Miejskich
ul.Mickiewicza 2
59-220 Legnica

Do wiadomości:

1. Pracownia Projektowa „INSPRO”
ul.Merkurego 11/3
59-220 Legnica
2. Regionalny Zarząd Melioracji
Urządzeń Wodnych
ul.Rataja 32
59-220 Legnica
3. Miejska Stacja Sanit-Epid. w Legnicy
dla m.Legnicy i Powiatu Legnickiego
ul.Mickiewicza 36
59-220 Legnica

Z up. ... STACJA
Ignacy ... nek
(Wiceprezydent)

MIEJSKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Legnicy
Wpł. dnia 25.05.2000
Znak aktu

otrzymano
18.05.2000

Augustyn

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Środowiska we Wrocławiu

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica

Al.Rzeczypospolitej 10/12

5 Wydział Ochrony Środowiska

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

we Wrocławiu

Pl.Powstańców Warszawy 1

59-951 Wrocław