

Kosztorys ofertowy - przedmiar

L	Opis czynności	Ilość [szt.]	Cena [zł]	Wartość [zł]
1	Wymiana oprawy istniejącej na oprawę o parametrach spełniających następujące wymagania: - dwukomorowa o IP 66 dla każdej komory, - korpus wykonany jako odlew aluminiowy, - klosz odporny na uderzenia IK 9 – 10, - temperatura barwowa 2700 - 3000K, - wydajność z oprawy min 125lm/W, - certyfikat ENEC, - możliwość montażu w dowolnej oprawie dodatkowych czujników: np. ruchu, smogu, Wymiana oprawy wraz z przewodem zasilającym.	135		
2	Wymiana tabliczek bezpiecznikowo-śrubowych na złącza typu IZK	135		
3	Wymiana uszkodzonych słupów latarni (słup stalowy, ocynkowany, wielokątny)	7		
4	Wymiana uszkodzonych fundamentów (prefabrykowane, impregnowane, przeznaczone dla montowanego słupa)	7		
5	Wymiana wysięgników (dobrane dla słupa, stalowe, ocynkowane)	7		
	RAZEM:	-----	-----	

Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne dla charakterystycznych odcinków ulic np. prosta, skrzyżowanie.

Inwestor (Zamawiający) nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z konfiguracją, wdrożeniem i eksploatacją systemu (w tym także kosztów związanych z użytkowaniem interfejsu, licencji, opłat serwerowych itp.) w okresie gwarancji

Podpisano

(upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

.....

(nazwa, adres)