

Legnica 16.11.2020r

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Adres: **ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica**

Telefon: **76 756 46 00,**

Telefaks: **76 756 46 19**

e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

adres strony internetowej: www.zdm.legnica.eu

dot: postępowania 22/2020 „**Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście**”- dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego w odcinku ulicy Wrocławskiej – od skrzyżowania z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy do granic miasta Legnicy, łącznie 135 szt.

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych upubliczniamy niżej wymienione pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz następuje zmiana treści SIWZ.

1. W SIWZ w punkcie III. 1 Krótki opis przedmiotu zamówienia, wskazują Państwo: „Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego w odcinku ulicy Wrocławskiej – od skrzyżowania z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy do granic miasta Legnicy, łącznie 135 szt.”, a następnie w punkcie VI. 7 proszą Państwo o obliczenia fotometryczne dla charakterystycznych odcinków ulic np. prosta, skrzyżowanie.

W celu przedstawienia obliczeń proszę o doprecyzowanie:

- a. które dokładnie skrzyżowanie lub prosta ma być przedstawiona?
- b. proszę o podanie: wysokości słupów, długości wysięgników, odległości od krawędzi jezdni, szerokości jezdni, chodnika.
- c. jaka ma być klasa oświetleniowa przyjęta dla tej kategorii drogi?
- d. czy przejścia dla pieszych mają być dodatkowo doświetlone?
- e. proszę o potwierdzenie, czy dwa układy przedstawiające dobór oświetlenia będą wystarczające?

Dzięki takiemu doprecyzowaniu Zamawiający będzie mógł obiektywnie porównać oferentów i będzie mógł sprawdzić, które rozwiązania są najbardziej korzystne dla zamawiającego pod względem najniższego zużycia energii dla takiego samego odcinka drogi.

2. W punkcie V. 1.2. proszą Państwo oferentów o potwierdzenie, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w następującym zakresie: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej - eksploatację oświetlenia ulicznego w ilości minimum 200 szt. w okresie 1 roku.”

Proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający rozumie pojęcie „eksploatacji oświetlenia ulicznego”? Czy wystarczające będzie posiadanie doświadczenia, odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, tj. wykonania (budowy) oświetlenia ulicznego min. 200 sztuk, obejmujące dostawę i montaż opraw, słupów, systemów sterowania?

Jeżeli nie, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Zamawiający zastosował takie kryterium doświadczenia, skoro przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego (w tym montaż słupów i systemu sterowania), a nie jedynie jego

eksploatacja? W obecnej treści SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia i w żaden sposób nie odpowiada potwierdzeniu realnie potrzebnego doświadczenia wykonawcy do prawidłowego wykonania zamówienia.

W tym przypadku prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu SIWZ na:

- doświadczenie w wymianie oświetlenia lub budowie wraz z systemem sterowania oświetleniem ulicznym oraz jego konfiguracją,

albowiem zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany, prowadząca do urealnienia wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w rozumieniu art. 38 ust. 4 PZP.

3. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie systemy sterowania oświetleniem Zamawiający posiada?

4. Czy posiadane przez Zamawiającego systemy są interoperacyjne oraz czy mają możliwość udostępnienia API celem konfiguracji zaproponowanego systemu sterowania oświetleniem ulicznym?

ODPOWIEDZI:

Dot. pyt. 1 a. - skrzyżowanie ulic Wrocławskiej i Sikorskiego i dowolny prosty odcinek drogi,

Dot. pyt. 1 b

- wysokość 11 m,

- długość wysięgnika 1,5 m,

- odległość od krawędzi jezdni 0,5m,

- szerokość jezdni 14 m,

- szerokość chodnika średnio 2,5m,

Dot. pyt.1 c - DK 94 o przekroju $\frac{1}{4}$, klasę oświetleniową dobiera projektant,

Dot. pyt. 1 d - nie,

Dot. pyt. 1 e - każdy wykonawca składa jedną ofertę,

Dot. pyt. 2 - w SIWZ p. V.1.2. zmiana uzupełniająca zapis o „**lub doświadczenie w budowie lub wymianie oświetlenia ulicznego w terenie miejskim w ilości min 100 punktów świetlnych wraz z systemem sterowania i jego konfiguracją w okresie ostatnich 3-ch lat**”.

Dot. pkt 3- OWLET i Apanet Greensystem,

Dot. pkt 4 - tak.

Podpisał
D y r e k t o r
Andrzej Szymkowiak

